

INSTRUCCIÓ 3/07 SIE

ACLARIMENTS SOBRE LA INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LES INSTAL·LACIONS D'APARELLS A PRESSIÓ REGULADES PER LA ITC-MIE AP17 DEL REGLAMENT D'APARELLS A PRESSIÓ

Les instal·lacions de tractament i emmagatzematge d'aire comprimit estan regulades per la Instrucció tècnica complementària MIE AP17, aprovada per Ordre ministerial de 28 de juny de 1988 (BOE de 08.07.1988 i de 04.10.1988), del Reglament d'aparells a pressió (RAP) aprovat pel RD 1244/1979, de 4 d'abril (BOE de 29.05.1979). L'article 2.9 de la ITC AP17, referent a les inspeccions periòdiques, estableix que les inspeccions periòdiques han de ser supervisades per l'òrgan competent de l'Administració o per una entitat d'inspecció i control reglamentari, però no concreta si la supervisió comporta la realització efectiva de la inspecció per part exclusivament de l'òrgan competent de l'Administració o entitat d'inspecció i control, o bé si altres entitats com el titular o una empresa instal·ladora d'aparells a pressió poden realitzar també les inspeccions periòdiques sota la supervisió de l'Administració.

L'Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 27 de març de 1990 (DOGC de 27.04.1990), que regula l'aplicació a Catalunya del Reglament d'aparells a pressió, preveu en el seu article 11 que les inspeccions periòdiques dels aparells i instal·lacions poden ser realitzades pel titular, una empresa instal·ladora o una entitat d'inspecció i control (EIC) d'acord amb el que estableixin les corresponents ITC, i que les inspeccions realitzades pels titulars i les empreses instal·ladores han de ser comunicades a les EIC, per tal que aquestes en realitzin la supervisió d'acord amb els protocols establerts.

La Circular 13/90 DGSI, que aprova el protocol d'actuació de les EIC en el camp reglamentari d'aparells a pressió, desenvolupa l'Ordre de 27 de març de 1990, on s'indica la manera concreta de com les EIC han de portat a terme la supervisió de les inspeccions periòdiques realitzades per les entitats diferents de les EIC, establint un percentatge d'inspeccions a controlar en funció del valor del producte P·V de l'aparell, essent P la pressió de disseny en bars i V el volum en m³.

D'altra banda, la Disposició transitòria 6^a del RD 1244/1979 indica que fins a la publicació de les ITC corresponents (en el cas present, es va publicar com a ITC AP17), les inspeccions periòdiques les poden realitzar les empreses instal·ladores o titulars si el producte P·V, essent P en aquest cas la pressió màxima de servei en kg/cm², és inferior o igual 10, i per una entitat col·laboradora si el producte P·V és superior a 10.

Les disposicions esmentades no permeten una definició clara de les entitats competents en cada moment per realitzar les inspeccions periòdiques reglamentàries de les instal·lacions de la ITC AP17 ni del concepte de pressió a adoptar com a referència, i cal dir que, tot i la pràctica portada a terme a través del temps, conformant criteris entre l'òrgan competent del Departament i les EIC, hom no ha impedit una certa confusió sobre la qüestió per part de les empreses instal·ladores. És per això que resulta convenient establir aquesta Instrucció.

En conseqüència, i en exercici de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC

Article 1

Objecte i camp d'aplicació

La present Instrucció té per objecte clarificar la realització de les inspeccions periòdiques de les instal·lacions de tractament i emmagatzematge d'aire comprimit, regulades per la ITC-MIE AP17 del Reglament d'aparells a pressió aprovat pel RD 1244/1979, de 4 d'abril.

Article 2

Realització de les inspeccions periòdiques

D'acord amb l'article 11 de l'Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 27 de març de 1990, de conformitat amb el protocol d'actuació de les entitats d'inspecció i control (EIC) aprovat per la Circular 13/90 DGSI, i segons els criteris i la pràctica acordats amb les EIC per l'òrgan competent del Departament, les inspeccions periòdiques dels aparells de les instal·lacions establertes en l'article 2.9 de la ITC AP17 poden ser realitzades per les entitats següents:

- a) Si el producte $P \cdot V$ de l'aparell, essent P el valor en bars de la pressió màxima de servei i V el volum en m^3 , és inferior o igual a 10 ($P \cdot V \leq 10$), la inspecció periòdica de l'aparell pot ser realitzada per una EIC o per una empresa instal·ladora inscrita en el REIAP (Registre d'empreses instal·ladores d'aparells a pressió). Cal entendre com a empresa instal·ladora també al mateix titular de la instal·lació quan està inscrit en el REIAP com a automanteniment.

En el cas de les inspeccions efectuades per les empreses instal·ladores, cal que aquestes actuïn d'acord amb l'article 11.4 de l'Ordre de 27 de març de 1990, i les EIC han de realitzar-ne la supervisió d'un percentatge mínim de les inspeccions realitzades per cada empresa instal·ladora, d'acord amb el protocol esmentat.

- b) Si el producte $P \cdot V$ de l'aparell definit segons l'apartat anterior és superior a 10 ($P \cdot V > 10$), la inspecció periòdica de l'aparell ha de ser realitzada per una EIC.

Disposició final

Aquesta Instrucció entrarà en vigor a la data de la seva aprovació

Antoni Soy i Casals
Secretari d'Indústria i Empresa

Barcelona, 12 de març de 2007
EC/ec